

## 性能検証仕様書ガイド

### 01040 節 調整 (COORDINATION) 性能検証機関と一般要件

仕様書記述者へ:

ここに掲げた仕様書ガイドは、当該プロジェクト固有の性能検証へのニーズと要件に合致するように、該当する仕様書の節(セクション)を検討し、修正、字句挿入をすることとしている。これらの仕様書へのいかなる修正も、オーナー代表者との協議、署名の設備設計家(engineer of record)了承を得なければならない。チェックボックス或いは書込み用の余白には夫々適切に記入し、選択肢は適用項目以外全て消去する。また枠囲いの記述指針はすべて削除されたい。

本節の (A)は、性能検証責任者(CA)が発注者の建設総監督(CONSTRUCTION MANAGER)または直接発注者によって雇用されるときに適用する。  
(CAは日々の性能検証活動を個人として指揮する者である)

このプロジェクトは性能検証を受けること、及び、請負者はCAの指揮と承認の下に性能検証過程を遂行する責務のあることを、工事請負者に警告せよ。

パート1-概要 にある下記の節を含めよ。

#### パート1- 1 概要

##### 1.1 性能検証

- A. このプロジェクトは性能検証されるべく選定されたビルシステムを含んでいる。性能検証さるべき機器とシステムとは17100節の Part 1.4.に規定されている。請負者が実行責務を有する性能検証過程は第17部門に規定される。性能検証過程は性能検証責任者CAが指揮をとり、その業務は発注者により提供される。

SECTION 01040 Version A – 2  
COORDINATION  
COMMISSIONING AGENT—GENERAL REQUIREMENTS

- B. 略号. 下記の略号は性能検証計画書における仕様書と共通の定義であり、17100節の Part 1.6に示されている。

A/E-	建築家及び設計技術家	FT-	機能性能試験
CA-	性能検証責任者	GC-	総合請負者（ゼネコン）
CC-	制御請負業者	MC-	機械設備請負者
CM-	建設総監督（発注者の代理人）	PC-	事前機能チェックリスト
Cx-	性能検証	PM-	プロジェクトマネジャー
Cx Plan-	性能検証計画文書	Subs-	（ゼネコンに対して）サブコン
EC-	電気工事請負者	TAB-	試験調整業者

性能検証責任者を下記の節にリストにせよ。

1.2 管理（ADMINISTRATIVE） / 監理（SUPERVISORY） 者

- A. 性能検証責任者：発注者は有資格の性能検証責任者CAの業務提供をする。CAの責務は第17部門に規定される。CAが性能検証作業を指揮し承認する。

もし試験調整業者(TAB)が発注者以外の誰かによって雇用される場合は、TABの資格証明書を発注者に提出し承認を得よ。そして下記の言葉を用いて要件をここに参照せよ。でなくば、上述のCAの場合と同様に、発注者が有資格のTAB業者の業務を提供することを記述せよ。

- B. 試験調整業者 (TAB) 資格. 工事請負者は15990節に規定された、発注者に承認された、有資格のTAB業者による業務を提供する。
- C. 制御請負者と主任技師の資格：制御請負者と主任技師とは15950節に規定されたように発注者の承認を得るものとする。

本節に直接適用されるものではないが、重要な注意をここで与えておく：：  
仕様書記述者は品質保証に関する節はすべて、とくに01400節をレビューし、試験の費用が発注者の責務であることについての標準的に用いられた用語が、性能検証仕様に正しく合致していることを確かめよ。

仕様書ガイド、終り